

<b>Afløbskrav</b>	
Tørvejrsvandmængde	250 m <sup>3</sup> /døgn
Tørvejrsvandmængde	25 m <sup>3</sup> /time
COD	Ingen Mg/l
BI5-mod	10 Mg/l
Total fosfor	1 Mg/l
Total kvælstof	Ingen Mg/l
Ammonium	2 Mg/l
pH	6,5-8,5
Suspenderet stof	25 Mg/l
Sølv	Ingen Mikrog/l
Sølv	Ingen g/d
Krom	Ingen Mikrog/l
Krom	Ingen g/d
Kobber	Ingen Mikrog/l
Kobber	Ingen g/d
Nikkel	Ingen Mikrog/l
Nikkel	Ingen g/d
Bly	Ingen Mikrog/l
Bly	Ingen g/d
Zink	Ingen Mikrog/l
Zink	Ingen g/d
Dimensioneringsgrundlag	1000 PE
Organisk stof (bod)	xxx Kg/d
Kvælstof	xxx Kg/d
Fosfor	xxx Kg/d
Middel Tørvejrsmængde	xxx m <sup>3</sup> /d
Maksimal regnvandsmængde	324 m <sup>3</sup> /h

Hovedspecifikation	
Sand- og fedtfang	xxx m <sup>3</sup>
Luftningstank 1	xxx m <sup>3</sup>
Luftningstank 2	xxx m <sup>3</sup>
Efterklaringstank 1	xxx m <sup>3</sup>
Efterklaringstank 2	xxx m <sup>3</sup>
Efterklaringstank overflade	xxx m <sup>3</sup>
Efterklaringstank 2 overflade	xxx m <sup>3</sup>
Returslumpumper 3 stk. (efterklaringstank 1)	xxx l/s
Returslumpumper 3 stk. (efterklaringstank 2)	xxx l/s
Overskudsslampumpe (efterklaringstank 1)	xxx l/s
Overskudsslampumpe (efterklaringstank 2)	xxx l/s
Aluminium tank	xxx m <sup>3</sup>
Kulstofftank	xxx m <sup>3</sup>