

Hedensted Spildevand A/S
Ørumvej 48
8721 Daugård
Att.: spvand@hspv.dk

Rapportnr.: AR-20-CA-00933993-01
Batchnr.: EUDKVE-00933993
Kundenr.: CA0002161
Modt. dato: 10.03.2020

Analyserapport

Prøvested: Korning Renseanlæg - / 16130043
Prøvetype: Spildevand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 09.03.2020 kl. 07:00 til 10.03.2020 kl. 07:00
Analyseperiode: 10.03.2020 - 16.03.2020

Lab prøvenr:	80803203	80803204	Enheder	Kravværdier		DL	Metode	Urel (%)
				Min.	Max.			
Prøve ID:	Indløb		Udløb					
Prøvemærke:	Indløb		Udløb					
pH	7.9	8.0	pH			2	DS/EN ISO 10523	
Temperatur ved pH-måling	18	19	°C				DS/EN ISO 10523	
Suspenderede stoffer		8.1	mg/l			0.5	DS/EN 872:2005	15
Uorganiske forbindelser								
Ammoniak+ammonium-N, filtreret		0.98	mg/l			0.005	SM 17. udg. 4500-NH3 (H)	15
Total Nitrogen	22	12	mg/l			0.05	DS EN ISO 11905-1:1998, SM 22. udg. 4500-NO3 (H)	15
Total Phosphor	2.4	0.38	mg/l			0.01	DS EN ISO 6878:2004, SM 22. udg. 4500-P (E)	15
Organiske samleparametre								
BI5 (uden ATU)	60		mg/l			0.5	DS/EN 1899-1 mod.	20
BI5 (med ATU)		2.6	mg/l			0.5	REFLAB metode 2	15
COD, kemisk iltforbrug	120	15	mg/l			5	ISO 15705	15
Oplysninger fra rekvirent								
Prøvetagningsmetode	Mgd.prop.	Mgd.prop.						*
Prøvetagningsudstyr	Eget	Eget						*
Vandtemperatur (start)	7	7	°C					*
Vandtemperatur (slut)	8	8	°C					*
pH v. start	6.8	6.8	pH					*
pH v. slut	6.9	6.9	pH					*
Vandmængde, Q max, 60 min	43.00	43.00	m ³ /time					*
Nedbør	0	0	mm					*
Anlægsmåler	216	216	m ³ /døgn					*

Kopi til:

Hedensted Kommune , spildevand@hedensted.dk, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
 Miljøstyrelsen Østjylland , nst_kjy_renseanlaeganalyse, Vasevej 7, 8920 Randers NV

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Hedensted Spildevand A/S
Ørumvej 48
8721 Daugård
Att.: spvand@hspv.dkRapportnr.: AR-20-CA-00933993-01
Batchnr.: EUDKVE-00933993
Kundenr.: CA0002161
Modt. dato: 10.03.2020

Analyserapport

Prøvested: Korning Renseanlæg - / 16130043
Prøvetype: Spildevand
Prøvetager: Rekvirenten
Prøveudtagning: 09.03.2020 kl. 07:00 til 10.03.2020 kl. 07:00
Analyseperiode: 10.03.2020 - 16.03.2020

Lab prøvenr:	80803203	80803204	Enheder	Kravværdier		DL	Metode	Urel (%)
				Min.	Max.			
Prøve ID:								
Prøvemærke:	Indløb	Udløb						

16.03.2020

Kundecenter
Tlf: 70224231
G10@eurofins.dkEurofins Miljø A/S
Kundecenter**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig